



Визит 06795

11.09.17г. ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ОБЪЕДИНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Улица Новый Арбат, д. 36, Москва, 121099

Телефон: 8(495) 690-7566, факс: 8(495) 690-7539, E-mail: oati@mos.ru
ОКПО 40022974, ОГРН 1037739099067, ИНН/КПП 7709083955/770401001

04.09.2017 № 01-13-1079/4
на № 706/М-01 от 14.08.2017

Председателю регионального
отделения в городе Москве Российской
Объединенной демократической
партии «Яблоко»

С.С. Митрохину

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Объединением административно-технических инспекций в рамках компетенции рассмотрено Ваше обращение по вопросу проведения земляных работ по адресу: 2-й Ботанический проезд д. 4.

По указанному адресу согласно ордеру, оформленному в установленном порядке и в соответствии с утвержденной проектной документацией, ведутся работы по прокладке тепловой сети.

Заказчик-ПАО «МОЭК».

Подрядная организация- ООО «Холдинг Веста-СФ».

В ходе проведенного обследования выявлены нарушения в содержании строительной площадки:

- неудовлетворительное содержание ограждений, наличие проемов;
- отсутствие аварийного освещения на ограждении стройплощадки;
- просадка асфальтового покрытия отмотки жилого дома.

За допущенные нарушения в отношении ООО «Холдинг Веста-СФ» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, оформляются штрафные санкции.

По другим вопросам обращения (согласно данным, представленных ООО «Холдинг Веста-СФ»):

-работы по вырубке деревьев на объекте ведутся в соответствии с порубочным билетом, оформленным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

-геодезический мониторинг существующих зданий (в том числе – 2-й Ботанический проезд д. 4, попадающих в зону влияния при строительстве тепловой сети выполняет ЗАО «КБТюроНИИЖБ» на основании договора подряда. По информации указанной организации в результате проведенных работ по геотехническому мониторингу существующих зданий максимальные значения осадок не превышают предельно допустимых величин.

Начальник Объединения

Д.А. Семенов

Исп. Коннов И.Н., тел. (499) 186-23-85